

TURVALLISUUSOHJE NESTEKAASU / AVOTULI

Nestekaasu / avotuli

- käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- Yleisötapahurmissa käytetään vähintään
 - 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan vähintään 27 A 144 BC
 - 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on vähintään 13 A 144 BC
 - 5 kg hiilidioksidisammuttimia sähkölaitteiden yhteydessä
- käyttöpaikka suojataan niin, ettei yleisö pääse vahingoittamaan itseään

Nestekaasua saa säilyttää ainoastaan sillä hetkellä käyttöön tarvittavan määrän.

Nestekaasun osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.